

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 13/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средней общеобразовательной школе с. Песочное муниципального района Безенчукский
Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору № 13 от 16.01.2018 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.00 ч. 07.02.2018 г. по 15.00 ч. 01.03.2018 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Н.П. Моревым проведена плановая проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области (далее - школа), расположенного по адресу: 446246, Самарская область, Безенчукский район, с. Песочное, ул. Центральная, 50 совместно со Снегиревым Сергеем Владимировичем – директором школы,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в	20.07.2018	

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

		Российской Федерации).		
2.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не смонтирована (внею) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Точечные пожарные извещатели (в детском саду) установлены не на несущих строительных конструкциях (фактически установлены на потолочных гипсокартонных навесных плитках. В данном случае подвешной потолок выполняет функцию перекрытия, и установка пожарных извещателей должна производиться на рёбрах жёсткости, которые являются несущими конструкциями подвесного потолка).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	20.07.2018	
3.	Помещение, в котором расположены приборы, приемно-контрольные пожарные не имеет аварийного освещения.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	20.07.2018	
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	20.07.2018	
5.	Отсутствует прием электрического сигнала от извещателя, расположенного в кабинете учительской на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 29-4-1).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	20.07.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский, Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области

старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

«13» 03 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а): субъектов Российской Федерации

Ознакомился Сив Сивирев СВ

«14» 03 2018 г.

Предупреждение о нарушении требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и

Приволжский УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Самарской области

старший лейтенант внутренней службы

Н.П. Морев